



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA**

BOLOGNA, 12/3/18

UFFICIO PREVENZIONE
PROTOCOLLO: 6459/18

SUAP TERRE DI PIANURA
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

Rif SUAP 23356/17
Pratica 80087
Prot suap 5114/18

OGGETTO RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' DI SERVIZIO (LOGISTICA DEL FREDDO) – FASE 2 - ESERCITATA DALLA DITTA STEF ITALIA SPA.
2°CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI 20 MAR 2018

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi inerente l'oggetto spiace comunicare la impossibilità ad intervenire da parte di personale di questo Comando.

Si trasmette in allegato, il parere favorevole condizionato espresso in data 6 DIC 2017 prot n°31147/17 già trasmesso con i prot . 31145/17 e 888 del 12.01.2018 che si allegano.

Con l'occasione si rappresenta che nel caso in cui sia prevista la modifica sostanziale della predetta attività già soggetta ai controlli di prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011, dovranno essere attivate le procedure di cui agli art. 3 e 4 dello stesso.

Il Responsabile del Procedimento
Amministrativo

(Ing. Piera Dietribiasi)



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Dall'Oppio Carlo)

NELLE COMUNICAZIONI CITARE
SEMPRE I PRECEDENTI VV.F.

COPIA DI LAVORO



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA

PROTOCOLLO N°: 31167/17

BOLOGNA. 06 Dic 2017

UFFICIO PREVENZIONE

PRATICA N°: 80087

RIF. PROT. RICHIESTA N°: 26502

RIF. PROT. SUAP: ONLINE SUAP 22041/17

All'UNIONE TERRE DI PIANURA
VIA S. DONATO, 199
40057 GRANAROLO DELL'EMILIA
P.E.C. ~~Stefitalia@pec.it~~

OGGETTO: Valutazione del Progetto relativo all'attività sita in
GRANAROLO DELL'EMILIA VIA BRUNO BUOZZI LOC. CADRIANO, SNC
Ragione Sociale: STEF ITALIA S.P.A.
Attività del DPR 151/11 n. 70.2.C

In esito all'istanza presentata ai sensi del D.Lgs. 8.3.2006 n. 139 e del D.P.R. 01.08.2011, n. 151, tendente all'ottenimento della valutazione del progetto relativo all'attività citata in oggetto, esaminati gli elaborati grafici e la relazione tecnica allegati *trasmessi per via telematica e che costituiscono parte integrante della presente nota*, per quanto di competenza si esprime, ai soli fini antincendio, **PARERE FAVOREVOLE CONDIZIONATO** alla realizzazione del progetto stesso purché, oltre a quanto previsto nella documentazione presentata, siano osservate tutte le norme di sicurezza antincendi applicabili, anche per quanto non esplicitamente rilevabile dalla documentazione allegata, e vengano attuate le sottoriportate prescrizioni e condizioni:

1. dovranno essere fatti salvi i diritti di terzi;
2. per quanto non espressamente previsto nella documentazione tecnica presentata, dovranno essere osservati tutti i criteri e le norme di sicurezza antincendio applicabili previste dal D.P.R. n°246/93, D.Lgs. n°81/2008, D.M. 10/03/98 e le linee guida ministeriali 2012 relative all'installazione degli impianti fotovoltaici;
3. l'impianto idrico antincendio dovrà essere conforme al D.M. 20.12.12, in particolare alla norma UNI 10779 per aree di livello di pericolosità due e l'impianto idrico antincendio esterno dovrà garantire la protezione di tutta la costruzione;
4. dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza sui luoghi di lavoro prevista dal D.Lgs. n° 81/08, in particolare quella a pavimento;
5. gli impianti elettrici, di messa a terra e gli impianti antincendio di protezione attiva dovranno essere realizzati conformemente al DM 22.01.2008 n° 37;
6. il locale di ricarica batterie dovrà avere, preferibilmente, almeno una parete attestata sull'esterno, come nel progetto precedentemente presentato;
7. il massimo affollamento complessivo all'interno della costruzione non potrà superare le 100 presenze, nel rispetto del D.M. 09/03/2007 pt. 3.2.

A lavori ultimati, in conformità all'art. 4 del D.P.R. 151/11 e del D.M. 07.08.2012, dovrà essere presentata la SCIA a firma del responsabile dell'attività, al fine del Controllo di Prevenzione Incendi, allegando la documentazione indicata nell'allegato II al predetto D.M.

Contro il presente parere può essere opposto ricorso presso il Tribunale Amministrativo Emilia Romagna entro il termine di giorni 60, oppure ricorso al Capo dello Stato, entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 1199/1971.

Il Responsabile del Procedimento
(DOTT. ING. PIERA PIETRIBIASI)

Il Comandante Provinciale
(DOTT. ING. CARLO DALL'OPPIO)

NELLE COMUNICAZIONI CITARE
SEMPRE I PRECEDENTI VV.F.

Ministero dell'Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco S.P. e D.C.
Comando Provinciale VV.F. Bologna
Via Ferrarese, 166/2 - 40128 Bologna
Tel. 051/6385111 - Ufficio Prevenzione fax 051/6385334
E-mail comando.bologna@vigilfuoco.it e-mail certificata com.prev.bologna@cert.vigilfuoco.it



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA**

UFFICIO PREVENZIONE
PROTOCOLLO:

Rif. UAP 23356/17
Pratica 80087

BOLOGNA, 12.1.2018

SUAP TERRE DI PIANURA
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**OGGETTO PROCEDURA EX ART. 8 DEL DPR 160/2010 COMPORTANTE VARIANTE
URBANISTICA E RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO ALLA
REALIZZAZIONE DI UN FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' DI SERVIZIO
(LOGISTICA DEL FREDDO) - FASE 2 - ESERCITATA DALLA DITTA STEF ITALIA SPA.
CONVOCAZIONE CONFERENZA DEI SERVIZI DEL 01.02.2018**

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi inerente l'oggetto spiace comunicare la impossibilità ad intervenire da parte di personale di questo Comando.

Si conferma quanto già comunicato in sede di Conferenza dei Servizi del 19.12.2017 con prot. n.31154/2017 del 06.12.2017 di cui si allega copia

Il Responsabile del Procedimento
Amministrativo
(Ing. Piera Pietribiasi)



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Dall'Oppio Carlo)

NELLE COMUNICAZIONI CITARE
SEMPRE I PRECEDENTI VV.F.



**COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO
BOLOGNA**

BOLOGNA,

UFFICIO PREVENZIONE
PROTOCOLLO:

R: SUAP 23356/17
Pratica 80087

SUAP TERRE DI PIANURA
suaptdp@cert.cittametropolitana.bo.it

**OGGETTO RILASCIO DI PERMESSO DI COSTRUIRE RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI
UN FABBRICATO DESTINATO AD ATTIVITA' DI SERVIZIO (LOGISTICA DEL FREDDO) -
FASE 2 - ESERCITATA DALLA DITTA STEF ITALIA SPA. CONVOCAZIONE CONFERENZA
DEI SERVIZI in modalità sincrona 19 DIC 2017 ORE 10.00**

In riferimento alla convocazione della Conferenza dei Servizi inerente l'oggetto spiace
comunicare la impossibilità ad intervenire da parte di personale di questo Comando.
Si trasmette in allegato, il parere favorevole condizionato espresso in data 06.12.2017 prot
n~~31147~~31147/2017 che si allega.

Il Responsabile del Procedimento
Amministrativo
(Ing. ~~Piera Pietribiasi~~)



IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. ~~Dott. Oppio Carlo~~)

NELLE COMUNICAZIONI CITARE
SEMPRE I PRECEDENTI VV.F.